

Отметка о размещении (15.09.2021 г., учетный номер 31220061000200792099) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
308015, г. Белгород, пр-т Славы, 102. Телефон: (4722) 32-12-00. Факс: (4722) 32-86-01.  
e-mail: gu@31.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
308013, г. Белгород, ул. Волчанская, 163. Тел./факс: (4722) 30-66-13,  
e-mail: und-31@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Прохоровскому району  
309000, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 336 б, тел: (47241) 2-14-41,  
e-mail: gpn-prohorovka@31.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Частному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
«Прохоровский православный центр развития и социализации ребенка» во имя святых  
первоверховных апостолов Петра и Павла»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Прохоровскому району по  
пожарному надзору Старченко М.В. № 10 от 27.09.2022 г.  
в период с «03» 10.2022 г. по «14» 10.2022 г.

Коваленко Владиславом Сергеевичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы по Прохоровскому району;  
Андреевым Артемом Сергеевичем, старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы по Прохоровскому району.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Частного учреждения  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Прохоровский православный центр  
развития и социализации ребенка» во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла»  
Агафонова И. Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения предписания	Отметка об исполнении
1	2	3		
1.	Расположение пожарных извещателей не обеспечивают контроль помещений, в которых они установлены. При контроле каждой точки двумя извещателями их размещение осуществляется не на максимально возможном расстоянии друг от друга	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-ФЗ № 123) ст. 83;  СП 484.1311500.2020 п. 6.6.5  «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	14.08.2023 г.	<i>исполнено</i> <i>18.01.2023</i> <i>[подпись]</i>
2.	Пути эвакуации в здании спортивного зала выполнены из горючих материалов	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-ФЗ № 123) ч.3 ст. 4; ч.1 ст. 6; ч. 1 ст. 88;	14.08.2023 г.	<i>исполнено</i> <i>МО</i> <i>04.01.2023</i> <i>[подпись]</i>
3.	Конструктивное исполнение лестничной клетки наружной пожарной лестницы не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре.	ФЗ 123 ч.19 ст. 88;	14.08.2023 г.	<i>исполнено</i> <i>МО</i> <i>25.10.2022</i> <i>[подпись]</i>
4.	Извещатель в здании детского дома расположен на стене помещения.	СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»  Нормы и правила проектирования.	14.08.2023 г.	<i>[подпись]</i>




	Отсутствует звуковой оповещатель на 2 этаже здания детского дома.	ППР 1479 п. 54.	14.08.2023 г.	исполнено 6.12.2022 г.
б.	Отсутствуют приспособления для samozакрывания на дверях, ведущих из поэтажных коридоров на лестничную клетку.	ППР 1479 п. 24; ФЗ 123 ч.3 ст. 4; ч.1 ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6	14.08.2023 г.	исполнено 14.10.2022 г. ИИ

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Прохоровскому району  
Андреев А.С.



(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Прохоровскому району  
Коваленко В.С.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

директор Частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Прохоровский православный центр развития и социализации ребенка» во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла  
Агафонова И. Н.  
«14»10.2022 г.




(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.